

Vanmiddag 30-01-2025 is hier een rooktest uitgevoerd, onder de vloer !!!!

Waar meneer dacht dat kinderen gewoon in huis konden blijven , bleek na 30 seconden al niet zo te zijn.

De gehele woonkamer vloer aan alle wanden komt rook uit de kruipruimte, dus ook vocht. en koude lucht.. daarom draait de cv hele dagen !!!

Bij de meterkast komt ook het rook oomhoog dus ook vocht.

zelfs in de kelder staat rook ???

maar het ergste kwam achter aanrecht weg waar betonvloer zit. ook bij de naden van de keuken (betonvloer) kwam rook weg.

stuur u een paar van mijn eigen filmpjes ruim na de rooktest alles rookt nog na en huis staat vol !!!

Het vreemde was dat de ventilatie roosters die onder de vloer gaan totaal geen rook lieten zien !!

nee want zoals ik al lang zei , die zitten te diep naar beneden in de drowachips .

wij altijd maar ventileren en stoken, maar geen beginnen aan !!!!

het rapport wat gemaakt wordt is voor mijn eigen doeleinden.

nu op naar de blowerdoortest en als nog lang duurt zelf maar bouwkundige keuring.

onze keet is lek en kapot door weggijken van lefier.

het thermografisch rapport liet het al zien, nu met rook ook voor ons goed duidelijk nu.

grijp in aub